

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacja sp. z o.o. w Wałczu, zwanym dalej „zamawiającym”, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, na dostawę polegające na **dostawie, montażu, uruchomieniu kraty zgrzeblowej i prasopłuczki skratek do budynki kratowni na Oczyszczalni Ścieków w Wałczu**

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęło zapytanie/wniosek o wyjaśnienie treści opisu zamówienia w następującym brzmieniu:

1. W SWZ, w ustępie XV. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, zapisano: „1. W odniesieniu o minimalnym dziennym przepływie ścieków przez jedną kratę zgrzeblową w ilości 2000 m³ ścieków”

W związku z powyższym zapisem prosimy o wyjaśnienie jak ma być rozumiany ten przepływ, czy jako dobowy, czy np.: w ciągu 12 godzin, czy jeszcze inaczej?

Jednakże biorąc pod uwagę, iż kraty obliczane są na przepływ chwilowy prosimy o podanie przepływu wyrażonego w l/s.

Odp. Minimalny dzienny przepływ rozumiany jest jako 2000 m³ ścieków na dobę.

2. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych, tzn.: kraty zgrzeblowej i prasopłuczki skratek umożliwiających uzyskanie efektu założonego przez zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza innych rozwiązań technicznych.

3. W OPZ, pkt 4. W ramach całości prac należy wycenić i wykonać: zapisano:

c) Przebudowę zasilania szafy sterowniczej. Obecnie zainstalowana krata posiada szafę sterowniczą na ścianie, wewnątrz budynku kratowni, z której przepustem kablowym doprowadzono sygnały do kraty i prasopłuczki. ...

Jak należy rozumieć przebudowę zasilania, na czym ma ona polegać?

Odp. Zamawiający załączył dokumentację powykonawczą branży elektrycznej budynku kratowi. Oferent na podstawie tej dokumentacji oraz parametrów technicznych nowej kraty powinien określić zakres przebudowy zasilania szafy sterowniczej.

4. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymogu posiadanie certyfikatu ISO 9001, w żaden sposób posiadanie takiego certyfikatu nie wpływa bezpośrednio na jakość dostarczonych wyrobów.

Odp. Zamawiający wymaga posiadanie certyfikatu ISO 9001.

5. Czy Zamawiający uzna certyfikaty wg. ISO 9606 (wymagania dotyczące egzaminu kwalifikacyjnego spawacza do spawania stali) w miejsce certyfikatu ISO 3834

Odp. Zamawiający wymaga posiadanie certyfikatu ISO 3834-2.

6. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie konieczności dołączania certyfikatu ISO 14 001 do oferty

Odp. Zamawiający wykreśla konieczność dołączania certyfikatu ISO 14 001 do oferty. Wymagany jest certyfikat ISO 9001.

ZWiK Wałcz

/-/

Podpis osoby upoważnionej